



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел. факс: (4152) 30-10-67
 Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 27/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №10 комбинированного вида»
 г. Петропавловск-Камчатский ул. Петропавловское шоссе, 14

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 27 от «30» января 2019 г. главного государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «11» февраля 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «11» февраля 2019 г., в период с 14 ч. 00 мин. «14» февраля 2019 г. по 14 ч. 30 мин. «14» февраля 2019 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МБДОУ «Детский сад № 10», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петропавловское шоссе, 14

проверку проводили:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич,

совместно с: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10» Еремицкая Людмила Александровна, заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад № 10» - Ватрасова Татьяна Викторовна, представители обслуживающей организации ВДПО

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 27/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства	01.08.2019 г.	

	<p>опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (помещение костюмерной расположенной на 1-ом этаже)</p>	<p>РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>		
2. 27/1/1	<p>Соединительные линии световых оповещателей табло «Выход» и соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением, обеспечить системой автоматического контроля их работоспособности</p>	<p>ст. 4, п. 5. ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.2.1; п. 13.14.3; п.14.4 ; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>	01.08.2019 г.	
3. 27/1/1	<p>Привести в соответствие с требованиями по применению текста оповещения СОУЭ: а именно в дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста, который не должен содержать слова, способных вызвать панику</p>	<p>ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2, п. 1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>	01.08.2019 г.	
4. 27/1/1	<p>Линии питания (кабеля), провода соединительных линий шлейфов АУПС и</p>	<p>ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ</p>	01.08.2019 г.	

	соединительных линий СОУЭ выполнить огнестойкими проводами (кабелями), в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности для зданий детских дошкольных образовательных учреждений	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1, табл. 2 ГОСТ 31565-2012)		
5. 27/1/1	В помещении для пребывания более 15 человек (музыкальный зал на 1-ом этаже) не допускать применение материалов для покрытия потолка в более высокой пожарной опасности, чем класс КМ1 (предоставлен сертификат соответствия класс пожарной опасности КМ5)	ст. 6; п. 6 ст. 134 табл. №28, табл. №29 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.08.2019 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного

самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Кожедуб Максим Геннадьевич.

Предписание для исполнения получил:

✓ Брышукое Людмила Александровна, заведующая
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или полномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» февраля 2019 г.

Л. В. [подпись]
(подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
капитан внутренней службы К.Л. Шендрик _____